

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejské náměstí 1, Hranice

Č. j.: OSUZPD/23541/21-6
Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Trčková
E-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 341

Hranice, dne 07.01.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad, věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) tímto

účastníku řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:

Obec Partutovice, trv. sídlem Partutovice 61, 753 01 Hranice, IČ: 00301701 v zastoupení na základě plné moci ze dne 19.12.2019 Ing. Lukášem Zimmermannem a Jaroslavou Vavrouškovou jako jednateli spol. AQOL s r. o., trv. sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

I. vydává povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona,

čistírnou odpadních vod, která bude realizována v rámci stavby „Kanalizace a ČOV Partutovice“ na pozemku parc. č. 260 v k. ú. Partutovice, obec Partutovice, a bude sloužit k likvidaci odpadních vod z obce Partutovice. Předčištěné odpadní vody budou vypouštěny do vodního toku Mraznice (IDTV 10198242), číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0420-0-00 - Mraznice, hydrogeologický rajon 6612 - Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy, vodní útvar Velička od pramene po ústí do toku Bečva (MOV_0810), orientační určení polohy místa vypouštění: X = 1122004.6049, Y = 514054.9463.

Údaje o povoleném vypouštění odpadních vod (nakládání s vodami):

Počet napojených EO:	cca 496 EO	
Navrhovaná kapacita ČOV:	550 EO	
Četnost odběru vzorku:	12 x ročně	
Typ vzorku:	typ A	
Místo odběru vzorků:	šachta Š3 na odtokovém potrubí z ČOV	
Množství odpadní vody bude měřeno měrným objektem na odtoku z ČOV (Parshallův žlab typ P1)		
Navržené množství:	průměrné 0,92 l/s	max. 2455,2 m ³ /měsíc
	max. 3,1 l/s	roční 28,908 tis. m ³ /rok

Navržená kvalita:

dle přílohy č. 7 Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů, tab. 1 jsou navrženy hodnoty koncentrací pro jednotlivé ukazatele dle „Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod“ pro kategorii ČOV 500 - 2000 EO.

ukazatel	„p“ mg/l	„m“ mg/l	t/rok
BSK ₅	22	30	0,37
CHSK _{Cr}	75	140	4,55
NL	25	30	0,43
	Prům. hodnota mg/l		
N-NH ₄	12	20	0,35

„p“ - přípustné hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

„m“ - maximální hodnoty koncentrací ukazatelů znečištění vypouštěných odpadních vod

Dle § 9 odst. 1 vodního zákona se stanovují pro nakládání s vodami následující podmínky:

1. Platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je omezena na dobu 10-ti let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Množství odpadní vody bude měřeno měrným objektem na odtoku z ČOV (Parshallův žlab s vyhodnocovací jednotkou).
3. Odběry vzorků vypouštěných vod a zjišťování koncentrace znečištění v ukazateli BSK₅, CHSK_{Cr}, NL a P_c se budou provádět 4x ročně akreditovanou osobou. Typ vzorku je dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Odběry vzorků budou odebírány v odtokovém potrubí v objektu ČOV.
4. **Výsledky měření objemu a míry znečištění odpadních vod předávat 1x ročně (vždy k 31.01. za uplynulý rok) zdejšímu vodoprávnímu úřadu, Povodí Moravy, s. p., Brno a pověřenému odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. (§ 38 odst. 4 vodního zákona).** V souladu s ust. § 126 odst. 6 vodního zákona plnit ohlašovací povinnost prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) podle zákona o integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů.

II. vydává povolení stavby vodního díla dle § 15 vodního zákona:

„Kanalizace a ČOV Partutovice“,

které má být realizováno na pozemcích st. p. 126, 139, 147, parc. č. 13, 41, 58/12, 62, 68/2, 70/1, 74/2, 74/5, 74/9, 77/3, 87/3, 101/8, 101/15, 101/17, 103/13, 103/18, 103/22, 103/24, 123/1, 126/4, 130/2, 130/8, 130/9, 130/13, 131/3, 131/5, 131/6, 131/8, 139/7, 139/13, 145, 146/2, 161/3, 165/2, 165/3, 165/7, 175/3, 175/4, 192, 194, 195/1, 196/4, 199/1, 202, 221/1, 222, 259, 260, 403/2, 406/1, 407/2, 1260/11, 1261/4, 1261/10, 1304/1, 1304/3, 1304/6, 1304/7, 1304/8, 1304/9, 1304/13, 04/19, 1304/21, 1304/23, 1304/28, 1304/30, 1304/43, 1304/44, 1304/48, 1304/49, 1326/3, 1326/4, 328/2, 1332/1, 1332/7, 1332/10, 1332/11, 1332/14, 1354/1, 1355/1, 1367, 1368/1, 1369, 1383/1, 1385/1, 1385/3, 1385/4 v katastrálním území Partutovice, obec Partutovice, kraj Olomoucký.

Orientační určení polohy vlastní ČOV: X = 1121978.69, Y = 514064.43, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0420-0-00 - Mraznice, hydrogeologický rajon 6612 - Kulm Nížkého Jeseníku v povodí Moravy, vodní útvar Velička od pramene po ústí do toku Bečva (MOV_0810).

Předmětem tohoto povolení jsou tyto funkční soubory, podsoubory a dílčí funkční podsoubory:

Inženýrské objekty:

IO 01 ČOV
IO 02 KANALIZAČNÍ STOKY
IO 03 Veřejné části kanalizačních přípojek
IO 04 Čerpací stanice
IO 05 Výtlač
IO 06 Kabelové přípojky NN
IO 07 Přeložky vodovodu

Provozní soubory:

PS 01 Technologie ČOV
PS 02 Technologie ČS

Dle § 15 odst. 3 vodního zákona se stanovují pro provedení stavby následující podmínky:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, zpracované společností spol. AQOL s r. o., trv. sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, ověřené Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200138. **Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
2. Stavbu a stavební dozor bude provádět fyzická nebo právnická osoba, mající příslušné oprávnění. Zhotovitel stavby bude vybrán na základě výběru investora.
3. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
 - oznámit vodoprávnímu úřadu, jako speciálnímu stavebnímu úřadu, předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně změny v těchto skutečnostech,
 - před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby,
 - zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie,
 - ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
 - ohlásit vodoprávnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
4. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby vodního díla.
5. Dle ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona budou vodoprávnímu úřadu oznámeny za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:

Inženýrské objekty:

IO 01 ČOV
IO 02 KANALIZAČNÍ STOKY
IO 03 Veřejné části kanalizačních přípojek
IO 04 Čerpací stanice
IO 05 Výtlač
IO 06 Kabelové přípojky NN
IO 07 Přeložky vodovodu

Provozní soubory:

PS 01 Technologie ČOV

PS 02 Technologie ČS

6. Stavebník (investor) je povinen postupovat dle ustanovení § 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Termín zahájení zemních prací musí být organizaci (která je oprávněná provádět archeologické výzkumy, jež uzavřela dohodu s investorem stavby o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu), případně Národnímu památkovému ústavu písemně ohlášen s předstihem 10 pracovních dnů.
7. Při realizaci akce bude zajištěna ochrana stávajících stromů před poškozením a to dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních prvků při stavebních pracích.
8. Stavbou budou dotčeny nebo dojde k přiblížení stávajícím sítím technické infrastruktury, jak vyplývá z vyjádření vlastníka (správce) inženýrské sítě, přiložených podmínek nebo přiložených situací:
 - a. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze 05.12.2021, zn. 5002050315
 - b. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno ze 08.09.2021, zn. 5002217618
 - c. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín z 07.09.2020, zn. 0101375483 a ze 07.09.2020
 - d. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín z 07.09.2021, zn. 0101375487 a ze 07.09.2020
 - e. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín z 07.01.2021, zn. 1112056988 a ze 07.01.2021
 - f. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4 z 07.09.2020, zn. 0201121967
 - g. Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4 z 07.09.2020, zn. 0201121971
 - h. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha z 04.12.2021 s č. j. 830173/19
 - i. CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 z 16.09.2021 s č. j. 749155/20
 - j. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4, č. žádostinE52432/20
 - k. TwigoNet Europe, SE, Podnikatelská 553, 190 11 Praha – Běchovice ze dne 18.12.2020, č. j. 7054/2020KM
 - l. ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7, ze dne 09.12.2020, sp. zn. 13684
 - m. Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne 09.12.2020, zn. 201209-0924237923
 - n. České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, ze dne 09.12.2020, UPTS/OS/262147/2020
 - o. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4 z 07.09.2020, zn. 0700262000
 - p. ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4 z 07.09.2020, zn. 0700262004

jež jsou součástí projektové dokumentace. **Tato vyjádření budou při realizaci stavby respektována.**

Stavebník je povinen jim oznámit nejméně 15 dní předem započetí stavebních prací. Případné nezbytné činnosti je stavebník povinen vlastníkům (správcům) včas oznámit a vyžádat si jejich odborný dozor. Taktéž bude ohlášeno ukončení prací s přejímkou dotčených zařízení včetně pořízení písemného zápisu, který bude sloužit pro kolaudaci stavby.

9. Před zahájením stavebních prací bude na staveništi vytyčena poloha veškerých dotčených sítí technického vybavení a s tímto vytyčením musí být prokazatelně seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Vytyčení sítí bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) v souladu s jejich vyjádřením. O vytyčení bude proveden zápis do stavebního deníku nebo příslušný protokol, který bude doložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. Při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před

poškozením a to i třetí osobou. Stávající zařízení v provozování či správců sítí technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale přístupné pro opravy, údržbu a příjezd vozidel, nad vedením bude dodržen zákaz zřizovat skládky, pojezd těžké techniky.

10. Vyskytnou-li se při provádění zemních prací podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců.
11. Pro stavební práce a práce související, které budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení a zahrnovat činnosti, které jsou v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací písemný souhlas s činností v ochranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy nebo vodárenského zařízení.

12. Dle vyjádření **Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Středisko údržby Jih**, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov (dále jen SSOK), ze dne 12.10.2020, zn. SSOK JH – 21511/2020 dojde stavbou k dotčení krajské silnice III/44014, a uložením kanalizace do vozovky a napojením sjezdu od ČOV. Z tohoto důvodu nutno dodržet i následující podmínky:

- vzhledem k tomu, že při stavbě dojde k umístění kanalizace do pozemku krajské silnice, je nutné, aby investor stavby nejpozději do vydání zvláštního užívání pozemní komunikace uzavřel s SSOK nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti.
- Překopy požaduje SSOK provést dle následujících podmínek: Hrany výkopu budou zařezány, vykopaná zemina nesmí být použita zpět k zásypu, výkop bude pažen, zasypán neseďavým materiálem a hutněn po vrstvách dle TP 146. U provedených zásahů do vozovky požaduje SSOK předložit zprávu o provedené hutnící zkoušce. Přičemž musí být splněny tyto hodnoty (na úrovni pláně – 45 Mpa a před pokládkou živičných vrstev min. 100 Mpa). K hutnícím zkouškám bude SSOK vždy přizvána, o termínu provádění hutních zkoušek bude předem informována. Hutnící zkoušky budou prováděny na místech, které určí zástupce SSOK.
- V případě nevyhovujících hutnících zkoušek bude SSOK požadovat nové přehutnění dle TP 146, popřípadě výměnu hutněných vrstev.
- Výkop bude zasypán šterkodrtí fr. 0 - 63 a hutněn po vrstvách v tl. Max 20 cm, dále bude provedena konstrukce vozovky ve složení: ACOII + 40 mm, asfaltový spojovací postřik 0,2kg/m², ACL 16 + 60mm, asfaltový spojovací postřik 0,7kg/m², ACP 22 + 60mm, napojení jednotlivých konstrukčních vrstev požadujeme provést odstupňovaně s přesahem cca 20 cm. Veškeré vzniklé styčné spáry budou prořezány a zality pružnou asf. zálivkou.
- Křížení krajských silnic doporučuje SSOK provést protlaky. V případě, že v rámci stavby dojde k podélným překopům i k příčným překopům, budeme po dokončení stavby požadovat provést opravu vozovky (tj. frézování a znovuložení obrusné vrstvy v tl. 4 cm) na celou šířku vozovky. V případě, že dojde k zásahu pouze do jedné poloviny vozovky, bude po dokončení stavby provedena oprava poloviny vozovky.
- Hloubka uložení kanalizace v sil. pozemcích bude dodržena min. 1,20 m pod niveletou stávající vozovky / terénu. Před záhozem výkopu požaduje SSOK být přizvána ke kontrole hloubky krytí.
- **V rámci stavby budou na kanalizaci připojeny všechny nemovitosti (nebo aspoň zrealizovány jejich odbočky - jejich části umístěné v silnici) po dokončení stavby nebude SSOK povolovat žádné překopy silnice z důvodu napojení na tuto kanalizaci.**
- Kanalizační poklopy z důvodu pojiždění vozidly doporučuje SSOK umístit do středu jízdniho pruhu.
- Výkopové práce nebudou prováděny v zimním období (listopad - březen). V žádném případě SSOK nesouhlasí se zapravením výkopů na zimní období recyklátem, kamenivem apod.
- Povolení – rozhodnutí - ke zvláštnímu užívání silnice vydá příslušný silniční správní úřad, pro zajištění bezpečnosti siln. provozu vydá stanovení Policie ČR - Dopravní inspektorát Přešov.
- Investor akce se zavazuje, že ve smyslu § 36 zák. č. 13/1997 Sb. bude od předání, tj. od naší kontroly provedeného překopu / protlaku po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých poklesem nebo zvednutím vozovky či

pomocného sil. pozemku a uhrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici.

- Dále při stavbě dojde k napojení nové komunikace od ČOV na krajskou sil.
- Vzhledem k tomu, že sjezd bude z části umístěn na pozemku v majetku Olomouckého kraje, je nutné uzavřít mezi naší organizací a investorem stavby nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (nájemné je zpoplatněno dle směrnice SSOK č. 46/2014) smlouva musí být uzavřena nejpozději do vydání povolení „Rozhodnutí“ ke zřízení sjezdu).
- Sjezd musí být proveden v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/97 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích.
- Povrch sjezdu bude proveden jednotnou bezprašnou, snadno čistitelnou povrchovou úpravou v konstrukčních vrstvách odpovídajících předpokládanému dopravnímu zatížení.
- V místě napojení sjezdu bude vozovka krajské sil. zařezána, jednotlivé vrstvy sjezdu budou na krajskou silnici napojeny odstupňovaně a vzniklá styčná spára prořezána a zalita pružnou asf. zálivkou.
- Stavbou sjezdu nesmí dojít k narušení odtokových poměrů krajské sil.
- Vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení.
- Povolení k připojení na krajskou sil. III/44014 (formou rozhodnutí) vydá příslušný silniční úřad tj. Měú Hranice.
- Po zrealizování sjezdu požadujeme být přizváni ke kontrole celého napojení na výše uvedenou silnici.
- V případě jakékoliv změny stavby před dokončením oproti předložené projektové dokumentace je nutné změnu konzultovat se zástupcem SSOK a řešit jako změnu stavby před dokončením, ke které je nutný souhlas SSOK.
- Výše uvedenou akcí nevzniknou organizaci SSOK žádné náklady.

13. Dle závazného stanoviska **Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci**, Dvořákova 75, 750 11 Přerov, jako orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) ze dne 12.10.2020 s č. j. KHSOC/34691/2020/PR/HOK, je nutno dodržet následující podmínky:

- nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ust. § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen zákon č. 258/2000 Sb.) a ust. § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, v platném znění, což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.
- Protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody, odebrané z nově vybudovaného sanitárního zařízení v objektu ČOV, prokazující soulad s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., a ust. § 3 odst. 1 a ust. § 4 odst. 1, 2 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění (dále jen vyhlášky č. 252/2004 Sb.), v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., což bude stavebníkem doloženo do doby podání žádosti o vydání závazného stanoviska KHS ke kolaudačnímu souhlasu.

14. Dle souhlasného závazného stanoviska **orgánu ochrany přírody a krajiny**, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 27.11.2020 s č. j. OSUZPD/35590/20-2 je nutno dodržet následující podmínky:

- v prostoru staveniště bude zajištěna ochrana stávajících dřevin před poškozením a to jak jejich nadzemních částí, tak jejich kořenového systému.
- Při realizaci akce musí být zabráněno zavlečení, či rozšíření nepůvodních druhů rostlin.
- Zamezení vzniku většího množství plavenin, které by mohly ovlivnit ekosystém vodního toku.

15. Dle souhlasného závazného stanoviska **orgánu ochrany ovzduší**, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad,

životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 27.11.2020 s č. j. OSUZPD/35590/20-2 je nutno dodržet následující podmínku:

- na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, bude nahlášeno ukončení stavby a k užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vydá orgán ochrany ovzduší závazné stanovisko.

16. Dle souhlasného závazného stanoviska **orgánu odpadového hospodářství**, které je součástí koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 27.11.2020 s č. j. OSUZPD/35590/20-2 je nutno dodržet následující podmínku:

- na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, bude nahlášeno ukončení stavby a budou doloženy veškeré doklady související s nakládáním s odpady, které vznikly během stavby (jejich využití či zneškodnění).

17. Odpady, které vzniknou realizací stavby, musí být roztríděny dle jednotlivých druhů a kategorií. Využitelné odpady předat k recyklaci a následnému využití, ostatní nevyužitelné odpady předat oprávněné osobě v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18. Bude splněna podmínka správce povodí **Povodí Moravy, s. p.**, Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 08.10.2020, zn. PM-39579/2020/5203/Br:

- po vybudování kanalizace a ČOV požadujeme napojení všech splaškových vod z nemovitostí přímo na stokovou síť. Bez přepojení všech připojených objektů na stávající jednotnou kanalizaci nelze provést reklasifikaci stávající kanalizace na dešťovou.

19. Podél správce drobného vodního toku Mraznice ČHP 4-11-02-042 A IDVT 10194726 **Lesy České republiky, s. p.**, správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, č. j. LCR957/009939/2020 je nutno dodržet následující podmínky:

- přechod nad korytem Mraznice mezi šachtami Š 14 a Š 15 - délka provedení 13,0 m.
- Přechod koryta mezi šachtami Š 23 a Š 69 bude proveden překopem v délce 10 m. Potrubí bude uloženo do chráničky s hloubkou uložení min. 1,0 m. Svahy koryta a dno toku budou opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg/ks v délce 2,0 m na každou stranu od podélné osy potrubí.
- Přechod koryta mezi šachtami Š 30 a Š 78 bude proveden překopem v délce 9 m. Potrubí bude uloženo do chráničky s hloubkou uložení min. 1,0 m. Svahy koryta a dno toku budou opevněny kamennou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti do 200 kg/ ks v délce 2,0 m na každou stranu od podélné osy potrubí.
- Přechod mezi šachtami Š 36 a Š 92 bude proveden protlakem s chráničkou v délce 3,0 m.
- Z obecní ČOV bude přečištěná odpadní voda zaústěna do toku Mraznice na parcele p. č. 1385/1. Vyústní objekt požadujeme opevnit dlažbou z lomového kamene. Dlažba bude mít tloušťku 30 cm a lože z betonu 10 cm. Dlažba bude opřena o patku z betonu, která bude provedena v patě koryta a bude hluboká 0,8 m a široká 0,5 m. Délka dlažby bude 0,7 m na obě strany od osy potrubí. Roura zaústění musí být osazena minimálně 0,5 m nad dnem toku a nesmí zasahovat do průtočného profilu. Dlažba musí být vytažena v břehu min. 0,5 m nad troubu (přiložený typ požadujeme zapracovat do projektu). Správce toku dále doporučuje pro větší stabilitu dna i vyústního objektu osadit pod zpevnění výusti do dna toku úroveň dřevěný práh z kulatiny.
- Přes pravobřežní přítok Ludiny bude proveden překop pro kanalizační přípojku P 141 v délce 4,0 m. Hloubka uložení a opevnění koryta bude provedeno jako u přechodu Mraznice, pouze šířka opevnění bude postačovat 1,0 m na každou stranu od podélné osy přípojky.

- Do koryta PP Ludiny bude zaústěno potrubí bezpečnostního přelivu z ČS 1. Místo zaústění požadujeme opevnit ve svahu koryta kamennou dlažbou zlomového kamene uloženého do betonového lože a opřeného o patku v patě koryta.
 - Správce toku připomíná, že vyústní objekt se zpevněním břehu, stejně jako všechny konstrukce přechodů přes vodoteče zůstávají součástí kanalizace a její majitel je do budoucna povinen zajišťovat jejich údržbu i veškeré opravy dle ustanovení vodního zákona (povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo souvisejících s nimi). Správa toků neodpovídá za škody způsobené zvýšenými průtoky v korytě na vyústním objektu a konstrukcích přechodů.
20. Dle rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské silnice č. III/44014 **příslušného silničního správního úřadu**, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 04.12.2020 s č. j. OSUZPD/46989/20-3 je nutno dodržet následující podmínku:
- před zahájením samotných stavebních prací požádá investor (resp. zhotovitel stavby) Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí o vydání povolení zvláštního užívání dotčené komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona, ve kterém budou uvedeny podmínky pro provádění prací.
21. Dle závazného stanoviska **orgánu ochrany zemědělského půdního fondu**, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 16.12.2020 s č. j. OSUZPD/48631/20-3 je nutno dodržet následující podmínky:
- investor zřetelně vyznačí hranice odnímaného území, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.
 - Před zahájením stavebních prací bude na dotčeném pozemku parcela číslo 260 v kat. území Partutovice pod navrhovanou stavbou provedena skrývka humusového horizontu půdy (ornice) a níže uložené zúrodnění schopné vrstvy půdy (podornice) o celkové mocnosti cca 20 cm. Tato skrývka bude dočasně uložena na mezideponii a následně využita v rámci terénních úprav po dokončení stavby.
 - Investor zajistí zaměření a zaregistrování stavby na příslušném katastrálním úřadě.
 - Realizací záměru nesmí být znemožněn přístup na sousední zemědělské pozemky, nesmí být nepříznivě změněny hydrologické a odtokové poměry v území. V případě dotčení melioračních zařízení je investor povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti.
 - Investor učiní opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.
 - Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro řízení podle zvláštních právních předpisů.
22. Dle rozhodnutí **Obecního úřadu Partutovice**, Partutovice 61, 753 01 Hranice, s č. j. 170/2020 jsou stanoveny tyto podmínky:
- kanalizační potrubí bude umístěno dle přiložené situace a uloženo v souladu s příslušnými ČSN.
 - Při průběhu zemních prací budou respektovány stávající inženýrské sítě.
23. Toto rozhodnutí ke zřízení vodního díla je časově omezeno a platí dva roky ode dne nabytí právní moci.
24. Termín dokončení stavby – do 3 let od zahájení stavby
25. Stavba nesmí být užívána bez kolaudačního souhlasu, který bude vydán podle § 122 stavebního zákona na základě žádosti podané v souladu s platnými předpisy (příloha č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu).
- K žádosti o kolaudační souhlas investor předloží zejména:*
- Dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby u staveb technické a dopravní infrastruktury (u podzemních sítí technického vybavení ještě před jejich zakrytím), včetně polohopisných souřadnic X, Y v systému JTSK.

- Geometrický plán potvrzený katastrálním úřadem (pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení pozemků; doklad se nepřipojí, pokud nedochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby) včetně vyznačení údajů určující polohu definičního bodu stavby.
- Doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce, pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku.
- Doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy a zkušebním provozu, pokud byl prováděn.
- Dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) ve dvou vyhotoveních; není-li stavebním úřadem obecní úřad v místě stavby, ve třech vyhotoveních; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení projektové dokumentace. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží se dokumentace skutečného provedení stavby vždy.
- Sdělení vodoprávního úřadu, že nepodstatné odchylky projedná při vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí.
- Zápis o odevzdání a převzetí stavby, pokud byl pořízen.
- Doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona).
- Jiné doklady stanovené v povolení stavby – doklady o nakládání s odpady, splnění požadavků zákona o státní památkové péči, požadavků správce vodních toků
- Doklad, že se nový vlastník stavby stal právním nástupcem původního stavebníka, došlo-li v průběhu výstavby ke změně stavebníka.
- Plná moc žadatele pro jeho zástupce s uvedením rozsahu úkonů.
- Certifikát autorizovaného inspektora, pokud byl vyhotoven.
- Závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby, pokud jsou zvláštním právním předpisem pro užívání stavby vyžadována – stanovisko Krajské hygienické stanice, stanovisko orgánu ochrany ovzduší (MěÚ Hranice)
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury o provedení kontroly způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)
- povolení k provozování stavby kanalizace pro veřejnou potřebu v souladu s ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona, resp. v souladu s ustanovením § 6 zákona o vodovodech a kanalizacích
- kanalizační řád
- vyhodnocení zkušebního provozu

Současně toto rozhodnutí navazuje na vydaná rozhodnutí, která je stavebník při realizaci stavby povinen respektovat:

- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské silnice č. III/44014 příslušného silničního správního úřadu, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 04.12.2020 s č. j. OSUZPD/46989/20-3
- rozhodnutí Obecního úřadu Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice, s č. j. 170/2020.

III. Ukládá podle ustanovení § 115 odst. 2 stavebního zákona provedení zkušebního provozu stavby

v délce 12 měsíců a stanovuje jeho podmínky:

1. Zkušební provoz pro ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby se nařizuje na dobu trvání 1 roku od dokončení stavby ČOV do takové etapy, kdy její provoz bude již odpovídat konečným podmínkám a nebude rušen žádnými mimořádnými vlivy souvisejícími s realizací stavby. Termín dokončení musí být vodoprávnímu úřadu oznámen nejméně 14 dnů předem.
2. Funkčnost stavby bude řádně vyhodnocena a vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník přiloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

3. Nejpozději měsíc před ukončením zkušebního provozu bude požádáno o vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání tohoto vodního díla. Stavebník vodoprávnímu úřadu doloží doklady uvedené v podmínce č. 19 výroku č. III.
4. Část délky zkušebního provozu (max. 6 měsíců) lze z důvodu napojování jednotlivých vlastníků nemovitosti nahradit předčasným užíváním stavby.

Odůvodnění:

Žadatel – Obec Partutovice, trv. sídlem Partutovice 61, 753 01 Hranice, IČ: 00301701 v zastoupení na základě plné moci ze dne 19.12.2019 Ing. Lukášem Zimmermannem a Jaroslavou Vavrouškovou jako jednateli spol. AQOL s r. o., trv. sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, požádal podáním, doručeným dne 10.02.2020 na Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušnému vodoprávnímu úřadu o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a povolení stavby vodního díla: „kanalizace a ČOV Partutovice“, která má být realizována na pozemcích st. p. 126, 139, 147, parc. č. 13, 41, 58/12, 62, 68/2, 70/1, 74/2, 74/5, 74/9, 77/3, 87/3, 101/8, 101/15, 101/17, 103/13, 103/18, 103/22, 103/24, 123/1, 126/4, 130/2, 130/8, 130/9, 130/13, 131/3, 131/5, 131/6, 131/8, 139/7, 139/13, 145, 146/2, 161/3, 165/2, 165/3, 165/7, 175/3, 175/4, 192, 194, 195/1, 196/4, 199/1, 202, 221/1, 222, 259, 260, 403/2, 406/1, 407/2, 1260/11, 1261/4, 1261/10, 1304/1, 1304/3, 1304/6, 1304/7, 1304/8, 1304/9, 1304/13, 04/19, 1304/21, 1304/23, 1304/28, 1304/30, 1304/43, 1304/44, 1304/48, 1304/49, 1326/3, 1326/4, 328/2, 1332/1, 1332/7, 1332/10, 1332/11, 1332/14, 1354/1, 1355/1, 1367, 1368/1, 1369, 1383/1, 1385/1, 1385/3, 1385/4 v katastrálním území Partutovice, obec Partutovice, kraj Olomoucký

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jednotlivé žádosti byly doloženy těmito doklady:

- projektová dokumentace, ověřené vodoprávním úřadem, zpracované společností spol. AQOL s r. o., trv. sídlem Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, ověřené Ing. Petrem Poštulkou, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1200138, včetně dokladové části obsahující tyto podklady:
 - vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov (dále jen SSOK), ze dne 12.10.2020, zn. SSOK JH – 21511/2020,
 - závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 75, 750 11 Přerov, jako orgánu ochrany veřejného zdraví (dále jen KHS) ze dne 12.10.2020 s č. j. KHSOC/34691/2020/PR/HOK
 - koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 27.11.2020 s č. j. OSUZPD/35590/20-2
 - vyjádření správce povodí Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ze dne 08.10.2020, zn. PM-39579/2020/5203/Br
 - vyjádření správce drobného vodního toku Mraznice ČHP 4-11-02-042 A IDVT 10194726 Lesy České republiky, s. p., správa toků – oblast Povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín, č. j. LCR957/009939/2020
 - rozhodnutí o povolení zvláštního užívání krajské silnice č. III/44014 příslušného silničního správního úřadu, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 04.12.2020 s č. j. OSUZPD/46989/20-3
 - závazné stanovisko orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 16.12.2020 s č. j. OSUZPD/48631/20-3
 - rozhodnutí Obecního úřadu Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice, ze dne 30.12.2020 s č. j. 170/2020

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Přerov, Šířava 2180/25, 750 02 Přerov ze dne 22.10.2020, č. j. HSOL-5232-2/2020
- vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Přerov, Dopravního inspektorátu Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, ze dne 05.10.2020, č. j. KRPM-104271-1/ČJ-2020-140806
- vyjádření Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Přerov, Dopravního inspektorátu Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 Přerov, ze dne 10.11.2020, č. j. KRPM-104271-2/ČJ-2020-140806
- vyjádření Městského úřadu Hranice, odboru školství, kultury a tělovýchovy, orgánu státní správy na úseku památkové péče, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, ze dne 22.10.2020, zn. OSKT/36954/20-2
- závazné stanovisko příslušného stavebního úřadu, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení stavební úřad ze dne 16.11.2020 s č. j. OSUZPD/38250/20-4
- vyjádření Městského úřadu Hranice, odboru rozvoje města, orgánu územního plánování, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice, ze dne 01.10.2020, zn. ORM/37301/20-2
- vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc, ze dne 16.10.2020, SpZn. KÚOK/105865/2020/OŽP/507
- závazné stanovisko Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, Tychova 1, Praha 6, 160 01, ze dne 19.12.2019, SpZn. 97293/2019-1150-OÚZ-BR
- vyjádření odborného lesního hospodáře, Lesy České republiky, s. p., lesní správa Vítkov, Opavská 97, 749 01 Vítkov, ze dne 14.12.2020
- vyjádření Archeologického centra Olomouc, příspěvkové organizace, U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc, ze dne 14.12.2020, zn. ACO/2594/2020
- sdělení orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Městského úřadu Hranice, Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí ze dne 06.01.2021 s č. j. OSUZPD/159/21-3
- vyjádření Obecního úřadu Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice, ze dne 22.10.2020 s č. j. 123/2020
- vyjádření spol. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 05.12.2019, zn. 5002050315
- vyjádření spol. GridServices, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, ze dne 08.09.2020, zn. 5002217618
- vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 07.09.2020, zn. 0101375483
- vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 07.09.2020, zn. 0101375487
- vyjádření spol. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ze dne 07.01.2021, zn. 1112056988
- vyjádření spol. ČEZ Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4, ze dne 07.09.2020, zn. 021121967
- vyjádření spol. ČEZ Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 00 Praha 4, ze dne 07.09.2020, zn. 0201121971
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, ze dne 04.12.2019 s č. j. 830173/19
- vyjádření spol. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, ze dne 06.09.2020 s č. j. 749155/20
- vyjádření Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů, Tychova 1, Praha 6, 160 01, ze dne 19.12.2019, SpZn. 97293/2019-1150-OÚZ-BR
- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 z 09.12.2020, zn. E52432/20

- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a. s., Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 z 09.12.2020, zn. E52432/20
- TwigoNet Europe, SE, Podnikatelská 553, 190 11 Praha – Běchovice ze dne 18.12.2020, č. j. 7054/2020KM
- ČEPRO, a. s., Dělnická 213/12, Holešovice 170 00 Praha 7, ze dne 09.12.2020, sp. zn. 13684
- Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne 09.12.2020, zn. 201209-0924237923
- České Radiokomunikace a. s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 – Břevnov, ze dne 09.12.2020, UPTS/OS/262147/ TwigoNet Europe, SE, Podnikatelská 553, 190 11 Praha – Běchovice ze dne 18.12.2020, č. j. 7054/2020KM
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4 z 07.09.2020, zn. 0700262000
- ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4 z 07.09.2020, zn. 0700262004
- plán kontrolních prohlídek stavby
- souhlasy vlastníků pozemků dle § 184a odst. 1 stavebního zákona
- nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Vodoprávní úřad dle § 115 odst. 1 a odst. 8 vodního zákona, oznámil veřejnou vyhláškou ze dne 03.06.2021 s č. j. OSUZPD/23541/21 zahájení řízení všem účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům, ve které byla stanovena lhůta 10 kalendářních dní od doručení k uplatnění námitek a připomínek. Vzhledem k tomu, že žádosti s předloženými doklady poskytly dostatečný podklad pro jejich posouzení, upustil vodoprávní úřad od konání místního šetření.

V oznámení o zahájení řízení byli všichni účastníci všech řízení poučeni, že mohou uplatnit námitky proti navrženému vypouštění odpadních vod do vod povrchových, proti navrženému čerpání podzemních vod za účelem snižování jejich hladiny, proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby, nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastníci řízení ve svých námitkách jsou povinni uvést skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

Během stanovené lhůty neobdržel vodoprávní úřad žádné námitky ani připomínky.

Současně vodoprávní úřad poskytl všem účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne 02.07.2021. Této možnosti nikdo nevyužil.

Okruh účastníků řízení o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových byl stanoven ve smyslu § 115 vodního zákona. Těmi jsou kromě žadatele také Povodí Moravy, a.s. a Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko.

V řízení o povolení stavby vodního díla bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků vodoprávního řízení ve smyslu § 115 vodního zákona a stavebního řízení ve smyslu § 109 stavebního zákona.

- dle ustanovení § 109 písm. a) stavebního zákona – stavebník, tj. Obec Partutovice
- dle ustanovení § 109 písm. c) stavebního zákona – vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, tj. kromě stavebníka také Stanislav Blaha, Jana Blahová, Partutovice, Marie Blahová, Ing. Jana Dvořáková, Alois Fojtík, František Haitl, František Hercík, Tomáš Hercík, Vítězslav Hercík, Jaroslav Hybner, František Hynčica, Františka Hynčicová, Pavel Kandler, Stanislav Konečný, Pavlína Králová, Helena Kubáčová, Ing. Jana Maierová, Marek Maršálek, Jiří Pavelka, Dana Pavelková, Marek Pilíšek, Bedřich Polus, Jiřina Polusová, František Ryšánek, Pavlína Samohylová, Roman Schwarz, Roman Spáčil, Josef Šrom, Jarmila Šromová, Radek Vašina, Miroslav Vinkler, Pavel Voldán, Monika Voldánová,
- dle ustanovení § 109 písm. d) stavebního zákona – vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající

věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, tj. Povodí Moravy, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, Lesy České republiky, s. p., Obec Partutovice, Olomoucký kraj, Správa silnic Olomouckého kraje, T-Mobile Czech Republic a.s., Zemědělské družstvo Partutovice,

- dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona – vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a ten kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno – dle § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikování označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

K výroku I. Vodoprávní úřad v průběhu řízení posoudil žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových, projednal ji s účastníky řízení a zjistil:

Odpadní vody, vznikající u jednotlivých staveb v obci Partutovice, budou odváděny novou splaškovou kanalizací do nové centrální čistírny odpadních vod. Tam dojde k jejich vyčištění a následnému vypouštění do vod povrchových, potoka Mraznice. Kapacita nové centrální čistírny odpadních vod je 550 EO a je navržena tak, aby splňovala hodnoty koncentrací jednotlivých ukazatelů dle „Nejlepší dostupné technologie v oblasti zneškodňování odpadních vod“ pro kategorii ČOV 500 - 2000 EO. Současně byla navržena tak, aby bylo možno splnit navržené hodnoty ukazatele P_c a to vzhledem k podmínkám v potoku Mraznice, do kterého budou předčištěné vody vypouštěny.

Vodoprávní úřad povolil i množství vypouštěných odpadních vod v souladu s žádostí. Měření množství vypouštěné vody bude realizováno pomocí měřícího zařízení.

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod vodoprávní úřad omezil na dobu 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a to v souladu s § 9 odst. 2 vodního zákona. Tato doba byla také uvedena v žádosti.

Vodoprávní úřad stanovil v podmínce 3. počet a druh vzorků, kterými bude kontrolována kvalita vypouštěných odpadních vod. Nařídil, že bude prováděno vzorkování 4x ročně oprávněnou osobou a že typ vzorku bude dvouhodinový směšný vzorek, získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut. Stanovil také místo odběru. Analýza těchto vzorků bude prováděna v ukazateli BSK_5 , $CHSK_{Cr}$, NL , P_{celk} .

V podmínce č. 4 byla stanovena povinnost předávat výsledky rozborů vodoprávnímu úřadu přes systém ISPOP. Současně se takto musí předávat i informace o skutečném vypouštění odpadních vod správcům povodí a odbornému subjektu, kterým je Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. Tato povinnost vychází z ustanovení § 22 odst. 2 a 38 odst. 4 vodního zákona.

K výroku II. Vodoprávní úřad v průběhu řízení posoudil žádost o povolení stavby, projednal ji s účastníky řízení a zjistil:

V obci Partutovice bude provedena nová splašková kanalizace zakončená centrální čistírnou odpadních vod. Vodoprávní úřad ve výroku II. rozhodnutí povolil navrženou stavbu a stanovil pro její provádění podmínky, vyplývající z doložených vyjádření správců sítí, vlastníků dotčených pozemků, správce vodních toků a stanovisek dotčených orgánů státní správy, které se týkají provádění stavby, popřípadě jejího dalšího užívání. Také stanovil, které doklady a náležitosti mají být předloženy ke kolaudaci stavby. Vycházel zejména z náležitostí daných stavebním zákonem, vyhláškou č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, z vodního a stavebního zákona a požadavků

Projektová dokumentace stavby, předložená ke stavebnímu řízení, splňuje obecné technické požadavky na výstavbu. Uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Vlastníci pozemků, na kterých má být stavba realizována, vyjádřili svůj souhlas podpisem na situaci stavby.

K výroku III. Vodoprávní úřad ve výroku III rozhodnutí uložil provedení zkušebního provozu v délce trvání 12 měsíců a to pro ověření funkčnosti a vlastností provedené stavby, zejména

centrální čistírny odpadních vod a stanovil pro jeho provedení podmínky. Z důvodu možného postupného napojování obyvatel na jednotlivé úseky dokončovaných stok umožnil vodoprávní úřad v podmínce 4 nahradit zkušební provoz předčasným užíváním stavby, přičemž se do délky zkušební provozu bude započítávat max. 6 měsíců z předčasného užívání stavby.

Ze stanoviska Povodí Moravy dále vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Je předpokládáno, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, jako příslušný vodoprávní úřad v průběhu vodoprávního řízení neshledal důvody, bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem, uvedeným v jednotlivých výročích.

Správní poplatek vyměřený dle položky 18, odst. 1 písm. h) ve výši 3000,-Kč, který je součástí zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen 07.06.2021 bankovním převodem na účet Městského úřadu Hranice, číslo pokladního dokladu POK01007824.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 správního řádu odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek, v jehož důsledku nenastává právní moc rozhodnutí, vykonatelnost, ani jiné právní účinky.

Ing. Eliška Trčková
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je dnem doručení rozhodnutí. Po uplynutí doby vyvěšení požadujeme informovat o tomto Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, a zaslat oznámení zpět na Městský úřad, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, s ověřením doby vyvěšení.

Potvrzení zveřejnění na úřední desce:

Datum vyvěšení

Datum sejmutí

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem, umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona (doručení jednotlivě):

AQOL s.r.o., IDDS: 9ajv7hg, sídlo: Tovární č. p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
zastoupení pro: Obec Partutovice, Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Povodí Moravy, a.s., Dřevařská 932/11, Brno - Veverí, 602 00 Brno
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava

Účastníci stavebního řízení dle § 15 vodního zákona:

Doručení jednotlivě (dle § 112 odst. 1 stavebního zákona):

AQOL s.r.o., IDDS: 9ajv7hg
sídlo: Tovární č. p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
zastoupení pro: Obec Partutovice, Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Stanislav Blaha, Partutovice č. p. 90, 753 01 Hranice 1
Jana Blahová, Partutovice č. p. 90, 753 01 Hranice 1
Marie Blahová, Partutovice č. p. 44, 753 01 Hranice 1
Ing. Jana Dvořáková, Hranice III-Velká č. p. 176, 753 01 Hranice 1
Alois Fojtík, Partutovice č. p. 1, 753 01 Hranice 1
František Haitl, Partutovice č. p. 83, 753 01 Hranice 1
František Hercík, Partutovice č. p. 74, 753 01 Hranice 1
Tomáš Hercík, Partutovice č. p. 149, 753 01 Hranice 1
Vítězslav Hercík, Partutovice č. p. 26, 753 01 Hranice 1
Jaroslav Hybner, Partutovice č. p. 36, 753 01 Hranice 1
František Hynčica, Partutovice č. p. 141, 753 01 Hranice 1
Františka Hynčicová, Partutovice č. p. 23, 753 01 Hranice 1
Pavel Kandler, Partutovice č. p. 34, 753 01 Hranice 1
Stanislav Konečný, Partutovice č. p. 58, 753 01 Hranice 1
Pavčina Králová, Spálov č. p. 119, 742 37 Spálov
Helena Kubáčová, Partutovice č. p. 23, 753 01 Hranice 1
Ing. Jana Maierová, Hrozenkovská č. p. 86/56, Praha 5-Zličín, 155 21 Praha 517
Marek Maršálek, Partutovice č. p. 122, 753 01 Hranice 1

Jiří Pavelka, Partutovice č. p. 158, 753 01 Hranice 1
Dana Pavelková, Partutovice č. p. 158, 753 01 Hranice 1
Marek Pilíšek, Partutovice č. p. 101, 753 01 Hranice 1
Bedřich Polus, Partutovice č. p. 112, 753 01 Hranice 1
Jiřina Polusová, Partutovice č. p. 112, 753 01 Hranice 1
František Ryšánek, Skalní č. p. 1538, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Pavčina Samohylová, Tř. 1. máje č. p. 1785, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Roman Schwarz, Partutovice č. p. 9, 753 01 Hranice 1
Roman Spáčil, Partutovice č. p. 27, 753 01 Hranice 1
Josef Šrom, Partutovice č. p. 54, 753 01 Hranice 1
Jarmila Šromová, Partutovice č. p. 54, 753 01 Hranice 1
Radek Vašina, Partutovice č. p. 119, 753 01 Hranice 1
Miroslav Vinkler, Tř. 1. máje č. p. 1785, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Pavel Voldán, Partutovice č. p. 151, 753 01 Hranice 1
Monika Voldánová, IDDS: rcceqax
trvalý pobyt: Partutovice č. p. 151, 753 01 Hranice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č. p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s. r. o., IDDS: jnyys6
sídlo: Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Lesy České republiky, s. p., IDDS: e8jcfns
sídlo: Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8
Obec Partutovice, IDDS: j55a83w
sídlo: Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Olomoucký kraj, IDDS: qiabfmf
sídlo: Jeremenkova č. p. 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčková č. p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Zemědělské družstvo Partutovice, IDDS: yx8cw3y
sídlo: Partutovice č. p. 105, 753 01 Hranice 1

Účastníci vodoprávního řízení dle § 8 odst. 1 písm. b) vodního zákona (doručení jednotlivě):

AQOL s.r.o., IDDS: 9ajv7hg, sídlo: Tovární č. p. 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9,
zastoupení pro: Obec Partutovice, Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1
Povodí Moravy, a.s., Dřevařská 932/11, Brno - Veverí, 602 00 Brno
Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava

Doručení veřejnou vyhláškou (účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí):

k. ú. Partutovice:

2, 3, 5 / 1, 5 / 2, 6, 7 / 1, 7 / 3, 7 / 5, 7 / 6, 8, 9 / 1, 9 / 2, 10, 11, 12, 14, 19 / 2, 21, 22 / 1, 22 / 2, 23, 24 / 3, 25, 26, 28, 29, 30 / 1, 30 / 2, 30 / 3, 31, 32, 33 / 1, 33 / 2, 36 / 1, 36 / 3, 36 / 4, 40, 43 / 1, 43 / 2, 44 / 3, 44 / 5, 45, 46, 47, 48, 50 / 2, 52 / 1, 52 / 2, 53, 54, 55 / 1, 55 / 2, 56 / 1, 56 / 2, 57 / 1, 57 / 2, 57 / 3, 58 / 1, 58 / 2, 58 / 3, 58 / 4, 58 / 5, 58 / 6, 58 / 7, 58 / 14, 63, 65 / 1, 65 / 2, 67, 68 / 1, 68 / 3, 68 / 4, 69, 70 / 2, 70 / 3, 70 / 4, 70 / 5, 71, 74 / 1, 74 / 74 / 4, 74 / 10, 74 / 11, 74 / 12, 74 / 13, 75, 77 / 1, 77 / 2, 77 / 5, 78 / 1, 78 / 4, 79 / 3, 82, 84, 87 / 2, 87 / 4, 88 / 3, 92 / 4, 92 / 5, 94, 96 / 1, 96 / 2, 96 / 3, 99 / 1, 99 / 2, 99 / 3, 99 / 4, 99 / 5, 99 / 6, 99 / 7, 99 / 8, 101 / 1, 101 / 2, 101 / 3, 101 / 5, 101 / 6, 101 / 7, 101 / 9, 101 / 10, 101 / 11, 101 / 12, 101 / 14, 101 / 16, 101 / 19, 101 / 20, 103 / 1, 103 / 2, 103 / 6, 103 / 7, 103 / 8, 103 / 9, 103 / 10, 103 / 11, 103 / 12, 103 / 14, 103 / 15, 103 / 16, 103 / 17, 103 / 18, 103 / 19, 103 / 20, 103 / 21, 103 / 23, 103 / 24, 103 / 25, 103 / 26, 104, 105 / 2, 107, 110, 112 / 1, 112 / 2, 113, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123 / 2, 123 / 3, 126 / 2, 126 / 3,

128 / 1, 128 / 2, 129, 130 / 1, 130 / 6, 130 / 7, 130 / 10, 130 / 11, 130 / 12, 130 / 14, 130 / 17, 130 / 19, 131 / 1, 131 / 4, 131 / 9, 132, 133, 138 / 2, 138 / 3, 138 / 5, 139 / 1, 139 / 2, 139 / 4, 139 / 5, 139 / 6, 139 / 8, 139 / 9, 139 / 10, 139 / 12, 142, 143, 144, 147, 148, 149 / 1, 149 / 2, 150, 151 / 1, 151 / 2, 151 / 3, 152, 153, 154 / 4, 154 / 5, 155, 156 / 1, 156 / 3, 158, 159 / 1, 159 / 2, 159 / 4, 159 / 5, 161 / 1, 161 / 2, 163, 164, 165 / 1, 165 / 4, 165 / 6, 166, 167, 168, 169, 172 / 1, 174, 175 / 1, 175 / 2, 184 / 2, 185 / 1, 185 / 2, 186, 187 / 1, 189, 191, 193 / 1, 193 / 2, 193 / 3, 195 / 2, 196 / 1, 196 / 2, 196 / 3, 196 / 5, 197 / 1, 197 / 2, 197 / 3, 197 / 4, 198, 199 / 2, 200, 201, 203, 205 / 1, 205 / 2, 210, 212 / 1, 212 / 2, 213, 214 / 1, 216, 217, 218 / 1, 218 / 2, 219, 220 / 1, 220 / 2, 220 / 3, 220 / 4, 220 / 5, 221 / 3, 221 / 4, 221 / 5, 223, 224, 225, 227, 228 / 1, 228 / 2, 228 / 3, 229 / 2, 230, 231, 233 / 1, 233 / 3, 233 / 5, 234, 235 / 1, 258 / 1, 258 / 2, 261 / 1, 267, 388 / 1, 389 / 1, 389 / 3, 402 / 2, 403 / 1, 403 / 3, 405, 406 / 3, 406 / 4, 406 / 5, 407 / 1, 408 / 3, 408 / 4, 542, 555, 556, 557, 571 / 1, 657, 659, 661, 780, 781, 791, 801 / 1, 801 / 2, 801 / 3, 803 / 1, 806, 807 / 1, 807 / 2, 810 / 1, 811, 815, 816 / 1, 824 / 2, 827, 840 / 3, 865, 890, 893 / 2, 893 / 3, 893 / 4, 911 / 1, 911 / 2, 911 / 3, 913 / 2, 914 / 2, 915 / 2, 916 / 1, 16 / 2, 921, 927 / 2, 928 / 2, 930, 931, 934 / 1, 934 / 2, 935 / 1, 935 / 2, 937 / 2, 939 / 3, 943 / 2, 946 / 4, 947 / 1, 947 / 2, 949, 953, 954, 957, 958, 959, 960 / 1, 960 / 4, 960 / 5, 961 / 1, 962 / 1, 963 / 1, 1009 / 3, 1019 / 2, 1020 / 2, 1198 / 1, 1198 / 2, 1198 / 3, 1198 / 4, 1198 / 5, 1199, 1216 / 1, 1221 / 1, 1260 / 9, 1260 / 12, 1260 / 13, 1260 / 14, 1260 / 15, 1260 / 16, 1260 / 17, 1260 / 18, 1260 / 19, 1261 / 1, 1261 / 6, 1261 / 8, 1261 / 9, 1261 / 11, 1263, 1298 / 1, 1300 / 1, 1300 / 2, 1304 / 2, 1304 / 4, 1304 / 5, 1304 / 10, 1304 / 11, 1304 / 12, 1304 / 14, 1304 / 15, 1304 / 16, 1304 / 17, 1304 / 18, 1304 / 20, 1304 / 22, 1304 / 24, 1304 / 27, 1304 / 29, 1304 / 31, 1304 / 32, 1304 / 33, 1304 / 34, 1304 / 36, 1304 / 37, 1304 / 39, 1304 / 40, 1304 / 41, 1304 / 45, 1304 / 46, 1304 / 47, 1304 / 50, 1305 / 1, 1312 / 2, 1324 / 3, 1324 / 4, 1326 / 7, 1328 / 3, 1328 / 4, 1330 / 7, 1330 / 8, 1332 / 4, 1332 / 6, 1332 / 8, 1332 / 9, 1332 / 12, 1332 / 13, 1333 / 1, 1335, 1336 / 2, 1341 / 1, 1344 / 1, 1349, 1350, 1351, 1353 / 1, 1354 / 5, 1354 / 6, 1355 / 3, 1355 / 4, 1355 / 5, 1360 / 1, 1365, 1374, 1378, 1383 / 2, 1385 / 2, 1388, 1413, 1414 / 1, st. 2, st. 3 / 1, st. 3 / 2, st. 3 / 3, st. 4, st. 6 / 2, st. 7 / 1, st. 12 / 2, st. 13 / 1, st. 17, st. 18, st. 19, st. 20, st. 21 / 1, st. 22 / 2, st. 23, st. 24 / 1, st. 26, st. 27, st. 28 / 1, st. 28 / 4, st. 28 / 5, st. 28 / 6, st. 29, st. 31, st. 32, st. 34 / 1, st. 40 / 1, st. 41, st. 44, st. 45, st. 46, st. 50, st. 51, st. 52, st. 53, st. 54, st. 55 / 2, st. 56 / 1, st. 57, st. 58 / 1, st. 58 / 2, st. 59, st. 60, st. 61, st. 62, st. 63 / 1, st. 64, st. 65, st. 66, st. 67, st. 68, st. 70, st. 74, st. 75, st. 76, st. 77 / 1, st. 77 / 2, st. 78 / 1, st. 78 / 2, st. 79 / 3, st. 79 / 4, st. 92 / 2, st. 94 / 1, st. 94 / 2, st. 94 / 4, st. 102, st. 103 / 1, st. 103 / 2, st. 104 / 1, st. 106 / 1, st. 106 / 2, st. 110, st. 112, st. 113, st. 114, st. 115, st. 119, st. 120, st. 124, st. 125 / 1, st. 125 / 2, st. 125 / 3, st. 127, st. 129, st. 130, st. 131 / 1, st. 131 / 2, st. 132, st. 133, st. 134, st. 136, st. 137, st. 138, st. 140, st. 141, st. 146, st. 151, st. 155, st. 156, st. 157, st. 188, st. 190, st. 193, st. 195, st. 196, st. 197, st. 210, st. 212, st. 214 / 4, st. 222, st. 238, st. 245, st. 262, st. 264, st. 274, st. 275, st. 282, st. 284

K. ú. Jindřichov u Hranic parc. č. 488, 489 a 2670 / 2

K. ú. Lipná parc. č. 1731 , 1733 a 1735

K. Ú. Olšovec parc. č. 1339, 1361 / 1 , 1364 a 1457 / 1

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě):

Městský úřad Hranice, odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice

Obecní úřad Partutovice, Partutovice č. p. 61, 753 01 Hranice 1

Dotčené orgány státní správy:

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, IDDS: 7zyai4b

sídlo: Dvořákova č. p. 75, 750 02 Přerov 2

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6

sídlo: U Výstaviště č. p. 18, 751 52 Přerov

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, IDDS: e8jcfns

sídlo: U Skláren č. p. 781, 755 01 Vsetín 1

Město Hranice, IDDS: q8abr3t

sídlo: Pernštejnské náměstí č. p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Hranice odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Pernštejnské nám.
č. p. 1, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské
náměstí č. p. 1, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Městský úřad Hranice odbor vnitřních věcí, Masarykovo náměstí č. p. 1544, Pardubice-Staré
Město, 530 02 Pardubice 2
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Oddělení ochrany územních zájmů Brno,
Svatoplukova č. p. 2687/84, Židenice, 615 00 Brno 15
Povodí Moravy, s. p., IDDS: m49t8gw
sídlo: Dřevařská č. p. 932/11, Veverčí, 602 00 Brno 2
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Kostelecká č. p. 55/120, 796 01 Prostějov 1
HZS Olomouckého kraje, K Moštěnici č. p. 375/9a, Přerov VI-Újezdec, 750 02 Přerov 2